

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36 от 22 января 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий"

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плитки керамогранитные глазурованные ректифицированные

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ПАО "Завод керамических изделий"

Юридический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

Фактический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.01.2019 08:30

Ф.И.О., должность: Уймина Е.М., инженер по качеству

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.01.2019 10:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 16/439 от 03.12.2018

Заявление(заявка) № 7405 от 04.09.2018

8. НД на продукцию: ГОСТ Р 57141-2016

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.19.36 ф 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	1074410 от 06.12.2018	05.12.2019
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403	32716-06	1069646 от 27.11.2018	26.11.2019

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91


14. Радиологические исследования

Образец поступил 10.01.2019 10:45 Регистрационный номер пробы в журнале 36
дата начала испытаний 10.01.2019 10:45 дата выдачи результата 22.01.2019 14:31

№	Уд.активность K-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг
1	920±198	94±15	42,1±9,8
2	952±203	93±15	42,1±9,8
3	891±193	100±16	41,4±9,7
4	893±193	99±16	45±10
5	870±190	102±16	44±10


ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ



 Чистякова И.В.
"22" 01 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач: ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

2019 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 36**

Заключение составлено 22 января 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/439 от 03.12.2018
Заявление(заявка) № 7405 от 04.09.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плитки керамогранитные глазурованные ректифицированные

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ПАО "Завод керамических изделий"
Юридический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

6. НД на продукцию: ГОСТ Р 57141-2016

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ПАО "Завод керамических изделий", 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1

8. Образец (пробу) отобрал(а): Уймина Е.М., инженер по качеству

9. Место, время и дата отбора: ПАО "Завод керамических изделий", г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1
10.01.2019 08:30

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 36 от 22 января 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф 235+35 Бк/кг) и соответствуют требованиям класса I (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделом экспертиз физических и радиационного факторов

Филиппова О. С.

